

**Joogivee mikrobioloogiline analüüs**Protokoll nr **ML2019/V78266M**

Tellijat: Rapla Vesi aktsiaselts Rapla maakond, Rapla vald, Rapla linn, Välja tn 9, 79511  
Veeallika valdaja: Rapla Vesi aktsiaselts  
Proovivõtu koht: Veetöötlus väljavool  
Proovivõtja: Mart Kesküll atesteerimistunnistus nr: 1511/18  
Veeallika liik: veevärgivesi  
Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel  
Proov võetud: 09.01.2019 kell: 8:10 Analüüs alustatud: 09.01.2019 kell: 14:41  
Proov toodud laborisse: 09.01.2019 kell: 14:06 Analüüs lõpetatud: 14.01.2019  
Protokoll vormistatud: **14.01.2019**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Coli-laadsed bakterid	MPN/100 ml	0	-	EVS-EN ISO 9308-2
Enterokokid	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 7899-2
Escherichia coli	MPN/100 ml	0	-	EVS-EN ISO 9308-2
Kolooniate arv 22°C	PMÜ/1 ml	0	-	EVS-EN ISO 6222

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik. Seletus: MPN-kõige tõenäolisem arv, ühik „MPN/100ml“ on samaväärne ühikuga „PMÜ/100ml“

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 82, 31.07.01 „Joogivee kvaliteedi-ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“.

**Proovivõtja poolt määratud parameeter:** vee temperatuur 7,3 °C

vanemspetsialist S.Rudõka

**Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokollit tohib paljundada ainult tervikuna.**

Lk. nr.1(1)

