



Katseprotokoll NH2025/V154917M
Rahvatervise labor
Joogivee mikrobioloogiline analüüs

Tellijä: aktsiaselts Rapla Vesi Rapla maakond, Rapla vald, Rapla linn, Välja tn 9, 79511
Veeallika valdaja: aktsiaselts Rapla Vesi
Proovivõtu koht: Rapla, Viljandi mnt 69 kraan
Proovivõtja: Mart Kesküll atesteerimistunnistus nr: 2079/22
Veeallika liik: veevärgivesi Markeering:
Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proov
Proov võetud: 07.01.2025 kell: 9:00 Analüüs alustatud: 07.01.2025 kell: 13:41
Proov toodud laborisse: 07.01.2025 kell: 13:19 Analüüs lõpetatud: 10.01.2025
Proovi koodnumber: 1/V Protokoll vormistatud: 10.01.2025

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Soole enterokokid	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 7899-2
Kolooniate arv 22°C	PMÜ/1 ml	0	Märkus ¹	EVS-EN ISO 6222
Escherichia coli	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2
Coli-laadsed bakterid	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik. Seletus: MPN-kõige tõenäolisem arv, ühik „MPN/100ml“ on samaväärne ühikuga „PMÜ/100ml“

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 24.09.2019 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“.

Märkus¹: Ebaloosulike muutusteta.

Proovivõtja poolt määratud parameeter: vee temperatuur 6,9 °C

bioanalüütik S.H. Toom

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokoll tohib paljundada ainult tervikuna Lk. nr.1(1)

