

Liituja arvutuslik vooluhulk Qa, l/s sõltuvalt vee- või kanalisatsiooniteenuse tarbimisest, m³/d ÜVK-ga liitumistasu arendustasu diferentseerimiseks

Leibkondade arv (eramu, korter)	Elanike arv in	Ööpäevane vee tarbimine m ³ /d	Normvooluhulkade summa* l/s	Arvutuslik vooluhulk Qa l/s
1	2,5	0,16	1,30	0,39
2	5	0,33	2,60	0,5
3	7,5	0,49	3,90	0,59
4	10	0,65	5,20	0,65
5	12,5	0,81	6,50	0,72
6	15	0,98	7,80	0,78
7	17,5	1,14	9,10	0,84
8	20	1,30	10,40	0,9
9	22,5	1,46	11,70	0,95
10	25	1,63	13,00	1
12	30	1,95	15,60	1,09
14	35	2,28	18,20	1,19
16	40	2,60	20,80	1,28
18	45	2,93	23,40	1,37
20	50	3,25	26,00	1,45
22	55	3,58	28,60	1,53
24	60	3,90	31,20	1,61
28	70	4,55	36,40	1,76
32	80	5,20	41,60	1,91
36	90	5,85	46,80	2,06
38	95	6,18	49,40	2,13
40	100	6,50	52,00	2,2
46	115	7,48	59,80	2,4
52	130	8,45	67,60	2,61
60	150	9,75	78,00	2,86
70	175	11,38	91,00	3,18
80	200	13	104,00	3,49

* Normvoolu hulk leibkonna kohta on võetud standardist EVS 835:2022 arvestades köögivalamu, vannitoaalamu, dušši, WC poti, pesumasinaga.

EVS 835:2022 standardis on välja arvestatud normvooluhulgast arvutuslik vooluhulk, mida kasutatakse meetoodikas arendustasu diferentseerimiseks.

Kui ööpäevasele veetarbimisele ei vasta standardis täpset arvutusliku vooluhulka, kasutatakse arvutusliku vooluhulga leidmisel lineaarset interpoleerimist.